

**AltoQi Lumine V4**.
.**8/3/2022****23:30:49****Relatório do cálculo da demanda - AL1****Demanda**

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação e TUG's (Casas e Apartamentos)	14.83	24	3.56
Uso específico	3.44	100	3.44
Iluminação e TUG's (Auditórios, cinemas)	0.34	100	0.34
Condicionador de Ar tipo janela (não residencial)	55.67	86	47.87
total			55.22