

DETALHE ISOMÉTRICO 01
UBS TIPO 1T – TERREA
ESCALA 1/25



DETALHE ISOMÉTRICO 02
UBS TIPO 1T – TERREA
ESCALA 1/25



DETALHE ISOMÉTRICO 03
UBS TIPO 1T – TERREA
ESCALA 1/25

MATERIAL- REDE ÁGUA POTÁVEL PVC MARROM

1. Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25mm x3/4"
2. Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 32mm x1"
3. Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 50mm x 1.1/2"
4. Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 60mm x 2"
5. Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 75mm x 2.1/2"
6. Adaptador Soldável com Flanges Livres para Caixa D'Água 25mm x 3/4"
7. Adaptador Soldável com Flanges Livres para Caixa D'Água 32mm x 1.1/2"
8. Adaptador Soldável com Flanges Livres para Caixa D'Água 50mm x 2.1/2"
9. Bucha de redução curta PVC soldável 32x25mm
10. Bucha de redução longa PVC soldável 50x25mm
11. Bucha de redução longa PVC soldável 50x32mm
12. Bucha de redução longa PVC soldável 60x25mm
13. Bucha de redução longa PVC soldável 60x32mm
14. Bucha de redução longa PVC soldável 60x50mm
15. Bucha de redução longa PVC soldável 75x60mm
16. Joelho 90° PVC soldável e com bucha de latão 25mmx1/2"
17. Joelho 90° PVC soldável 25mm
18. Joelho 90° PVC soldável 32mm
19. Joelho 90° PVC soldável 50mm
20. Joelho 90° PVC soldável 60mm
21. Joelho 45° PVC soldável 25mm
22. Luva PVC soldável com rosca 25mmx1/2"
23. Luva PVC soldável com rosca 25mmx3/4"
24. Tê Soldável com Bucha de Latão na Bolsa Central 25mmx 1/2"
25. Tê PVC soldável 25mm
26. Tê PVC soldável 32mm
27. Tê PVC soldável 50mm
28. Tê PVC soldável 60mm
29. Tê PVC soldável com redução 32x25mm
30. Tê PVC soldável com redução 50x25mm
31. Tê PVC soldável com redução 60x25mm
32. Tê PVC soldável com redução 75mm x 50mm
33. Torneira de pressão 1/2" p/ pia conforme especificações arquitetônicas
34. Torneira de pressão 1/2" p/ lavatório conforme especificações arquitetônicas
35. Torneira para jardim cromada 1/2"
36. Torneira de pressão 1/2" p/ tanque conforme especificações arquitetônicas
37. Engata flexível em PVC 40cmx1/2"
38. Caixa descarga montanha modelo M.9000C
39. Válvula de descarga pública acabamento cromado 1.1/2"
40. Ducha higiênica 1/2" conforme especificações arquitetônicas
41. Registro de Pressão acabamento cromado 3/4"
42. Registro de Gaveta acabamento cromado 3/4"
43. Registro de Gaveta acabamento cromado 1"
44. Registro de Gaveta acabamento cromado 1.1/2"
45. Registro de Gaveta Bruto 3/4"
46. Registro de Gaveta Bruto 1.1/2"
47. Registro de Gaveta Bruto 2"
48. Registro de Gaveta Bruto 2.1/2"
49. Torneira Bóia para Caixa D'Água 3/4"
50. Caixa d'água a fibra de vidro c/ aquavida 4000 litros
51. Joelho 90° PVC soldável 20mm
52. Bucha de redução curta PVC soldável 25x20mm
53. Joelho 45° PVC soldável 75mm
54. Tê PVC soldável 75mm



DETALHE ISOMÉTRICO 04
UBS TIPO 1T – TERREA
ESCALA 1/25



DETALHE ISOMÉTRICO 05
UBS TIPO 1T – TERREA
ESCALA 1/25



DETALHE TÍPICO
VASO SANITÁRIO ACESSÍVEL C/ CAIXA MONTANA
ESCALA 1/10

NOTAS E SIMBOLOGIA

1 – COTAS EM CENTÍMETROS
2 – FIXAR TUBOS COM ABRAÇADEIRA GALVANIZADA
3 – DIÂMETRO DA REDE EM MILÍMETROS

AF #	ÁGUA FRIA # INDICADO
	TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA
	TUBULAÇÃO ALIM. RESERVATÓRIO SUPERIOR
	SENTIDO FLUXO DE ÁGUA
VS	VASO SANITÁRIO
LV	LAVATÓRIO
RG	REGISTRO DE GAVETA
RP	REGISTRO DE PRESSÃO
TL	TORNEIRA DE LIMPEZA
DH	DUCHA HIGIÊNICA
PIA	PIA COZINHA
OH	ORALVÉRO
TQ	TANQUE
EXP	EXPURGO
BB	BEBEDOURO
VSE	VASO SANITÁRIO ESPECIAL

RELAÇÃO MILÍMETROS POLEGADAS P/ TUBULAÇÃO ÁGUA FRIA PVC – (NBR 5648)

Diam.Nominal Milímetros	20	25	32	40	50	60	75	85	110
Polegadas	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"

NOTAS:

1 - PROIBIDA REPRODUÇÃO OU ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO SEM AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO PROJETO.

2 - DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/1998.

3 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

4 - COTAS EM CENTÍMETROS.

SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO À SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA

PROJETO MODELO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
PROJETO DE ACORDO COM RDC-50/2003 E
RESOLUÇÃO 179/99 DA SES-MG

É DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO APROVAÇÃO
COM A IMPLANTAÇÃO NO TERRENO ESCOLHIDO.

REVISÃO	OBJETO	DATA	VERIFICAÇÃO
06	EMISSÃO FINAL	14/10/2013	VIABILE
05	REVISÃO CONFORME ALTERAÇÃO DA ARQUITETURA EM JULHO/2013	12/09/2013	VIABILE
04	ADEQUAÇÃO DA ARQUITETURA CONFORME VISIA	01/02/2013	VIABILE
03	REVISÃO CONFORME COMENTÁRIOS	25/10/2012	VIABILE
02	REVISÃO CONFORME COMENTÁRIOS	22/10/2012	VIABILE
01	REVISÃO CONFORME COMENTÁRIOS	15/10/2012	VIABILE
00	EMISSÃO INICIAL	26/09/2012	VIABILE

GERENCIAMENTO E PROJETO:
Viabile
solução em projetos
Av. Augusto de Lima, nº 855
conj. 418 - Centro - BH
Telefax: (31) 3224-2702
http:/www.viabile.com.br
viabile@viabile.com.br

DESENHO/ARQUIVO: EDUARDO DIAS	DATA: SETEMBRO/2012
NOME DO ARQUIVO: HIDROS SANITARIO-S.6.DWG	ESCALA: INDICADA / UNIDADE: CENTÍMETROS
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCELO OTONI DE OLIVEIRA — CREA-MG 79.291-D	PROPRIETÁRIO: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves
Rodovia Prof. Américo Gianetti s/nº - Bairro: Serra Verde - B. Hte - Minas Gerais - CEP: 31630-900 SES-MG Predio Minas - 12º e 13º andar

SUBSECRETARIA DE INOVAÇÃO E LOGÍSTICA
SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO
DIRETORIA DE GESTÃO DA REDE FÍSICA

DISCIPLINA: HIDROSANITÁRIO

PROJETO: UBS MINAS - PROJETO MODELO
TIPO T1T - TERREA

ENDEREÇO: VÁRIAS UNIDADES NO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTEÚDO: DETALHES ISOMÉTRICOS 01 A 07.
DET. TÍPICO CX. DESCARGA MONTANA
REDE DE ÁGUA POTÁVEL

FASE: PROJETO EXECUTIVO

FOLHA: 05 / 06



DETALHE ISOMÉTRICO 07
UBS TIPO 1T – TERREA
ESCALA 1/25



DETALHE ISOMÉTRICO 06
UBS TIPO 1T – TERREA
ESCALA 1/25