


PLANTA PAVIMENTO TÉRREO

ESCALA.....1/75

## TABELA A

### SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

| TIPO | SÍMBOLO | SIGNIFICADO | FORMA E COR | APLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| S2 |  | SAÍDA DE EMERGÊNCIA | SÍMBOLO: RETANGULAR<br>FUNDO: VERDE<br>PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE | INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA<br>DIMENSÕES MÍNIMAS: L = 2,0 H |
| S3 |  | | | INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR O SEU ACESSO<br>A) INDICAÇÃO DO SENTIDO DO ACESSO A UMA SAÍDA QUE NÃO ESTEJA APARENTE NOTA - A SETA INDICATIVA DEVE SER POSICIONADA DE ACORDO COM O SENTIDO A SER SINALIZADO |
| S12 | SAÍDA | SAÍDA DE EMERGÊNCIA | PLACA COM SIMBOLOGIA RETANGULAR, FUNDO VERDE COM MENSAGEM "SAÍDA" E OU PICTOGRAMA E OU SETA DIRECIONAL FOTOLUMINESCENTE, COM ALTURA DE LETRA ≥ 50 MM SEMPRE | INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, UTILIZADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS) |

### MENSAGENS ESCRITAS

| CÓDIGO | SÍMBOLO | SIGNIFICADO | FORMA E COR | APLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| M1 | | INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO | SÍMBOLO: QUADRADO OU RETANGULAR FUNDO: COR CONTRASTE COM A MENSAGEM<br>PICTOGRAMA: MENSAGEM ESCRITA REFERENTE AOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO TIPO: DE ESTRUTURA E TELEFONES DE EMERGÊNCIA | NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO |

NOTA:
01) O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDERÁ AO CONTIDO NA IT-15 DO CBMMG
02) A COMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO BÁSICA POR SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR COMPOSTA POR MENSAGENS ESCRITA DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DE DIMENSIONAMENTO APRESENTADOS NAS TABELAS 1 E 2 DO ANEXO A.

## ANEXO "K"

### INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS

| | |
|---|---|
| EXTINTORES CONFORME IT-16 | 05 PÓ QUÍMICO SECO (P.Q.S.-ABC) 2A:20-B:C |
| ACESSO DE VIATURAS AO HR CONFORME IT-04 | PELA RUA xxxx, CONFORME PLANTA DO TÉRREO |
| SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME IT-15 | 02 PLACAS S2, 03 PLACAS S3, 02 PLACAS S12 E 01 PLACA M1<br>INDICANDO O SENTIDO DA SAÍDA CONFORME TABELA "A" |
| ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME IT-13 | 06 LUMINÁRIAS AUTÔNOMAS DE EMERGÊNCIA, NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO = 5 LUX |
| SAÍDA DE EMERGÊNCIA CONFORME IT-08 | CONFORME DIMENSIONAMENTO |

### CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual n° 44.746/08

| GRUPO | OCUPAÇÃO | DIVISÃO | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|
| H | SERVIÇO DE SAÚDE E INSTITUCIONAL | H-6 | CLÍNICA MÉDICA SEM INTERNAÇÃO |

### CARGA DE INCÊNDIO - IT 09

| DIVISÃO | OCUPAÇÃO/USO | DESCRIÇÃO | CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m2 |
|---|---|---|---|
| H6 | SERVIÇO DE SAÚDE | CLÍNICA MÉDICA SEM INTERNAÇÃO | 200 |

### CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO

| RISCO | CARGA DE INCÊNDIO (MJ/m2) |
|---|---|
| BAIXO | 300 |

## LEGENDA GERAL

| | |
|---|---|
| | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO SECO (ABC) 2-A:20-B:C |
| | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO SECO (ABC) 2-A:20-B:C, INSTALADO EM ABRIGO METÁLICO |
| S.E. | PLACA COM SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - VER TABELA "A" |
| CÓDIGO LUM (mm) | INDICAÇÃO DO CÓDIGO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO - VER TABELA "A" |
| | LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA, NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO = 5 LUX |




CORTE AA

ESCALA.....1/75



FACHADA FRONTAL

ESCALA.....1/1.00




CORTE BB

ESCALA.....1/75

NOTAS:
1-PROIBIDA REPRODUÇÃO OU ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO SEM AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO PROJETO.

2-DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/1996.

3-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

4-COTAS EM CENTÍMETROS.

SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO Á SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA

PROJETO MODELO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
PROJETO DE ACORDO COM RDC-50/2002 E RESOLUÇÃO 1797/09 DA SES-MG

É DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO APROVAÇÃO COM A IMPLANTAÇÃO NO TERRENO ESCOLHIDO.

| REVISÃO | OBJETO | DATA | VERIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 05 | EMISSÃO FINAL | 14/10/2013 | VIABILE |
| 04 | REVISÃO CONFORME ALTERAÇÃO DA ARQUITETURA EM JULHO/2013 | 23/08/2013 | VIABILE |
| 03 | ADEQUAÇÃO DA ARQUITETURA CONFORME VISA | 04/02/2013 | VIABILE |
| 02 | EMISSÃO FINAL | 12/11/2012 | VIABILE |
| 01 | REVISÃO DA ARQUITETURA | 18/10/2012 | VIABILE |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 21/09/2012 | VIABILE |

GERENCIAMENTO E PROJETO

Viabile solução em projetos
Av. Augusto de Lima, nº655
conj. 418 - Centro - BH
Telefax: (31) 3324-2702
http://www.viabile.com.br
viabile@viabile.com.br

DESENVOLVIMENTO: GRAZIELA COSTA
DATA: SETEMBRO/2012
NOME DO ARQUIVO CAD: PCI-2.2.DWG
ESCALA: INDICADA
UNIDADE: CENTÍMETROS
RESPONSÁVEL TÉCNICO: FERNANDA BASQUES M. QUINTÃO CAU: 59.704-0
PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves
Rodovia Pref. Américo Gianetti s/nº - Bairro: Serra Verde - B. Hte - Minas Gerais - CEP: 31630-900 SES-MG Predio Minas - 12º e 13º andar

SUBSECRETARIA DE INOVAÇÃO E LOGISTICA
SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO
DIRETORIA DE GESTÃO DA REDE FÍSICA

DISCIPLINA: PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO E PÂNICO

PROJETO: UBS MINAS - PROJETO MODELO TIPO T1T - TERREA

ENDEREÇO: VÁRIAS UNIDADES NO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTEÚDO: PLANTA PAVIMENTO TÉRREO
CORTE AA, CORTE BB
FACHADA FRONTAL E QUADRO DE SIMBOLOGIAS

ETAPA: PROJETO EXECUTIVO

FOLHA: 02 / 02

abrasip-mg

FORMATO INTERNACIONAL A1 ALONGADO (1026 x 594mm)