

PLANTA DO TÉRREO

ESCALA.....1/75

TIPO 1 TÉRREA				
TABELA DE EQUIPAMENTOS (AR CONDICIONADO)				
AMBIENTE	DEMANDA DO AMBIENTE (Btu/h)	CÓDIGO DO EQUIPAMENTO	QUANTIDADE (UNIDADE)	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
VACINAÇÃO	8188,8	EQ2	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 10000Btu/h
TRIAGEM	5118	EQ1	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
SALA DE CURATIVOS	3412	EQ1	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL	4435,6	EQ1	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL	5118	EQ1	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL	5118	EQ1	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
COLETA	2388,4	EQ1	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
CUIDADOS BÁSICOS/ URG. E EMERG.	9212,4	EQ1	02	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
GINECOLOGIA	5459,2	EQ1	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	12965,6	EQ1	02	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
AGENTES DE SAÚDE	6482,8	EQ1	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
GUARDA MEDICAMENTOS	2047,2	EQ1	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
SALA DE REUNIÃO E EDUCAÇÃO	20813,2	EQ4	02	HI WALL ADMIRAL (SPLIT) CAPACIDADE: 12000Btu/h
LAVAGEM E DESINFECÇÃO	5800,4	EQ1	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
SALA DE ESTERILIZAÇÃO	2388,4	EQ1	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
SALA DE ESPERA	20813,2	EQ4	02	HI WALL ADMIRAL (SPLIT) CAPACIDADE: 12000Btu/h

NOTAS:

1-PROIBIDA REPRODUÇÃO OU ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO SEM AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO PROJETO.

2-DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/1996.

3-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

4-COTAS EM CENTÍMETROS.

5-O MUNICÍPIO SERÁ RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SUPORTE E INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO CONFORME PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E ORIENTAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL/CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES.

SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO À SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA

PROJETO MODELO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
PROJETO DE ACORDO COM RDC-50/2002 E RESOLUÇÃO 1797/09 DA SES-MG

É DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO APROVAÇÃO COM A IMPLANTAÇÃO NO TERRENO ESCOLHIDO.

REVISÃO	OBJETO	DATA	VERIFICAÇÃO
05	EMISSÃO FINAL	14/10/2013	VIABILE
04	REVISÃO CONFORME ALTERAÇÃO DA ARQUITETURA EM JULHO/2013	29/08/2013	VIABILE
03	ADEQUAÇÃO DA ARQUITETURA CONFORME VISA	04/02/2013	VIABILE
02	REVISÃO DA ARQUITETURA - EMISSÃO FINAL	18/10/2012	VIABILE
01	EMISSÃO FINAL	02/10/2012	VIABILE
00	EMISSÃO INICIAL	26/09/2012	VIABILE

GERENCIAMENTO E PROJETO:
Viabile solução em projetos
Av. Augusto de Lima, nº655
conj. 418 - Centro - BH
Telefax: (31) 3324-2702
http://www.viabile.com.br
viabile@viabile.com.br

DESENVOLVIMENTO: FERNANDA BASQUES
DATA: SETEMBRO/2012
NOME DO ARQUIVO CAD: AR CONDICIONADO.DWG
ESCALA: INDICADA
UNIDADE: CENTÍMETROS
RESPONSÁVEL TÉCNICO: FERNANDA BASQUES M. QUINTÃO CAU: 59.704-0
PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves
Rodovia Pref. Américo Gianetti s/nº - Bairro: Serra Verde - B. Hte - Minas Gerais - CEP: 31630-900 SES-MG Predio Minas - 12º e 13º andar

SUBSECRETARIA DE INOVAÇÃO E LOGISTICA
SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO
DIRETORIA DE GESTÃO DA REDE FÍSICA

CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS/MG
CNPJ Nº: 18.017.426/0001-13
Rua Alencastro Guimarães, s/n
Centro, Capitão Enéas/MG,
CEP: 39472-000

OBRA:
PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO
CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO T1T DO BAIRRO VALE DAS AROEIRAS NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS–MG

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUIS FERNANDO GONÇALVES TEIXEIRA CAU: A111971-0
MUNICÍPIO/ÁREA: MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG
ENDEREÇO DA OBRA: SEDE DO MUNICÍPIO
DATA: 12/09/2022 ESCALA: INDICADA PRANCHA: 01/01
ADAPTAÇÃO DE PROJETO PADRÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DISCIPLINA: CLIMATIZAÇÃO
PROJETO: UBS MINAS - PROJETO MODELO TIPO T1T - TÉRREA
ENDEREÇO: VÁRIAS UNIDADES NO ESTADO DE MINAS GERAIS
CONTEÚDO: PLANTA DO TÉRREO
ETAPA: PROJETO EXECUTIVO
FOLHA: 01/01

EMPRESA ASSOCIADA abrasip-mg ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE SISTEMAS PREDIAIS-MG

FORMATO INTERNACIONAL A1 (841 x 594mm)