


PLANTA DE LOCAÇÃO
Escala 1:50

Nome	Seção (cm)	X (cm)	Y (cm)	Carga Máx. (tf)	Carga Min. (tf)	Pilar						Fundação							
						Mx Máximo (kgf.m)		My Máximo (kgf.m)		Fx Máximo (tf)		Fy Máximo (tf)		Lado A (cm)	Lado B (cm)	h0 / ha (cm)	h1 / hb (cm)	df (cm)	
						Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo						
P1	15x30	30.84	841.36	3.1	2.9	0	-200	0	-100	0	0	-0.5	0.2	0	60	75	30	40	100
P2	15x30	795.84	841.36	3.1	2.8	0	-200	200	0	0.4	0.0	0.2	0.0	0	55	70	30	40	100
P3	15x30	30.84	536.36	6.9	6.1	0	-200	0	-100	0.0	-0.3	0.2	0.0	75	90	25	40	100	
P4	15x30	433.48	536.36	14.5	12.4	100	0	100	0	0.2	0.0	0.0	-0.3	105	120	20	40	100	
P5	15x30	795.84	536.36	6.2	5.5	0	-200	200	0	0.4	0.0	0.1	0.0	70	85	25	40	100	
P6	15x30	795.84	188.86	3.6	3.2	100	0	0	-200	0.0	-0.1	0.0	-0.3	55	70	30	40	100	
P7	15x30	1063.34	188.86	1.5	1.4	100	0	100	0	0.2	0.0	0.1	0.0	55	70	30	40	100	
P8	15x30	30.84	81.36	4.1	3.7	200	0	0	-200	0.0	-0.2	0.0	-0.4	60	75	30	40	100	
P9	15x40	433.34	73.86	7.2	6.3	100	0	0	-300	0.1	-0.2	0.1	0.0	70	95	25	40	100	
P10	15x30	795.84	81.36	3.4	3.0	0	-200	0	0	0.1	0.0	0.2	0.0	55	70	30	40	100	
P11	15x30	1070.84	81.36	1.4	1.2	100	0	100	0	0.2	0.0	0.1	0.0	55	70	30	40	100	
P12	15x30	433.48	848.86	5.3	4.8	100	0	100	0	0.2	0.0	0.1	0.0	65	80	25	40	100	

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.



PROJETO DE CÁLCULO ESTRUTURAL - FUNDOS		
AMPLIAÇÃO - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA GUIA		
R.T.: PATRICK ROBERTO COSTA PEREIRA CREA: 199.148/D - MG		PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS
Ocupação	GRUPO	DIVISÃO
QUADRO DE ÁREAS		ENDEREÇO
DESCRIÇÃO		FRANQUIA:
CONTEÚDO: Detalhe Situação		01/05
ESCALA: INDICADA	DATA: SETEMBRO/2023	